

Ergänzung-Nr.1
zum
Brandschutznachweis
vom 07.10.2016-rev-1

Kersken + Kirchner GmbH
Beratende Ingenieure VBI
Sachverständige für baulichen Brandschutz
Pernerkrepppe 11
81925 München
Tel. 089 / 98 107 89 -0
Fax 089 / 98 107 89 -90
office@kk-fire.com
www.kk-fire.com

zum BImSchG-Antrag

Bauvorhaben:

Erneuerung Gasturbinen
(Umbau Maschinenhaus)

Frankfurter Ring 181
80807 München
Flur Nr.: 880/28

Bauherr:

Stadtwerke München GmbH

Emmy-Noether-Straße 2
80992 München

Entwurfsverfasser:

21-Arch GmbH

Rotebühlstraße 89/2
70178 Stuttgart

Einstufung:

Sonderbau
Gebäudeklasse

Anträge auf Abweichung:

vgl. Abschnitt 1.6

Grundlage:

BayBO Art. 51 Abs. 2

Berichtsnummer:

1207-305c

Erstellt von:

Dipl.-Ing. (FH) Samir Selman M.Eng.

München, den

23.01.2017



Kersken + Kirchner GmbH
Brandschutz-Sachverständige

Pienzenauerstraße 7
D-81679 München
T +49 89 98 10 789-0
office@kk-fire.com

Geschäftsführung

Dr.-Ing. Marita Kersken-Bradley
Dipl.-Ing. (FH) Udo Kirchner
Dipl.-Ing. Thilo A. Hoffmann

Sitz der Gesellschaft ist München
Registergericht AG München
HRB 104031

Bankverbindung

HypoVereinsbank München
BLZ 700 202 70
Konto 44 101 801 41


IBAN: DE69700202704410180141
SWIFT (BIC): HYVEDEMMXXX

1 Ergänzung-Nr.1

Die vorliegende Stellungnahme ist eine Ergänzung zum Brandschutznachweis mit Stand vom 07.10.2016-rev-1 und ist nur mit diesem gültig.

Ergänzungssachverhalt:

Die aus Schallschutzgründen erforderliche neue Außenwand beim Trafo „Trafo 00BU01“ (rote Wand - vgl. Planauszug) kann aus nichtbrennbaren Baustoffen (Baustoffklasse A1/A2) ohne weitere Anforderungen an den Feuerwiderstand bezüglich Raumabschluß errichtet werden, da sich im Abstand <5m keine Gebäude oder bauliche Anlagen befinden.



Planauszug aus Plan-Nr. 201